

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT
GSD-TNY-2020-1

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

DDL GSD (Fémbetétes Karimatömítés)
DDL GSD KGS-II (GII) (Fémbetétes Karimatömítés)

2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

DDL GSD DN 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500,
DDL GSD KGS-II (GII) 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000,

EPDM-KTW, NBR-KTW/GAS

PN 6, 10, 16, 25, 40

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:

DDL GSD karimatömítés Schmler-/Tömítő-/Üzemi anyag: tömítő anyag elasztomerből az ivóvíz- és gázellátás- és gázvezetékek számára

4. A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

DDL GmbH
Durchführungstechnik
Dichtsysteme
Lutz
Borsigstr. 26-28
D-73249 Wernau/N.

5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:

SZIREXPRO Kft.
1039 Budapest, Órtorony utca 8.
Adószám: 26179047-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-306200

6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:

3. rendszer

8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki:

Gyártói minősítési nyilatkozat:

DDL GmbH

Durchführungstechnik
Dichtsysteme
Lutz
Borsigstr. 26-28
D-73249 Wernau/N.
Dokumentumszám: 025-1207-1

Minősítő laboratórium:

TZW –Technologiezentrum Wasser
Karlsruhe
Prüfstelle Wasser

DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer Straße 1-3
53123 Bonn
Dokumentumszám: DG-5113BN7047

TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Dokumentumszám:
IS-AN5-MUC-1712-480160-001
IS-AN5-MUC-1712-480160-002
IS-AN5-MUC-1802-480160-001
IS-AN5-MUC-1802-480160-002

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény

KTW:

A vizsgált minta "Mischung T 9673" megfelel a Német Szövetségi Egészségügyi Hivatal KTW(ivóvíz) előírásainak.

NBR:

A DIN EN 682 (2002.05.01.) és a DVGW VP 406 A 7 (2004.12.01.) vizsgálatok alapján a minta megfelelő.

NBR-GW/09/02 Keménységi fok: 70, Hőmérsékleti sáv: -5...+50 °C, Típus: GA a gázalakú égési anyagoknak

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

SZIREXPRO Kft., Szira Márton tulajdonos ügyvezető

Budapest, 2020.01.03.



Szira Márton

tulajdonos ügyvezető

SZIREXPRO KFT.
1039 Bp., Órtorony u. 8.
Cgjsz.: 01-09-306200
Adószám: 26179047-2-41
Bszsz.: 10101425-03105900-01005006